

CODI INFORME: 2304435

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

|                         |                                     |                                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Tipus mostra (1):       | Aigües de consum humà               | Data Emissió:                    | 09/06/2023       |
| Referència mostra:      | 2304435                             | Data i hora presa de mostra (1): | 05/06/2023 10:15 |
| Procedència (1):        | Font Abat Oliva                     | Data i hora de recepció:         | 05/06/2023 11:17 |
| Referència externa (1): | ACN                                 | Data inici anàlisi:              | 05/06/2023       |
| Presa de mostra (1):    | Tècnic recollida IF RSMSA (*)       | Data final anàlisi:              | 08/06/2023       |
| Envàs:                  | 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml |                                  |                  |

| PARÀMETRES                    | MÈTODES               | RESULTATS | INCERTESA | V.P. RD 3/2023 | UNITATS                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Escherichia coli *            | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Enterococs intestinals *      | FM / PNT-ME009        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Nitrats                       | EAM / PNT-ME017       | 14        | 1         | 50             | mg/l                    |
| Bacteris coliformes *         | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Recompte de colònies a 22°C * | RP / PNT-ME001        | 2         |           | 100            | ufc/ml                  |
| Amoni                         | EAM / PNT-ME015       | <0,15     |           | 0,50           | mg/l                    |
| Clor lliure residual *        | EAM (DPD) / PNT-ME069 | 0,6       |           | 1,0            | mg/l                    |
| Conductivitat a 20°C          | Elect. / PNT-ME010    | 1042      | 177       | 2500           | µS/cm a 20°C            |
| pH                            | Elect. / PNT-ME012    | 7,5       | 0,2       | 6,5 - 9,5      | Unitats de pH           |
| Terbolesa                     | Nef. / PNT-ME020      | 0,3       | 0,1       | 4,0            | NTU                     |
| Color                         | EAM / PNT-ME081       | <5        |           | 15             | mg/l Pt/Co              |
| Olor *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |
| Gust *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.



## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 09 de juny de 2023

**RESPONSABLE DE LABORATORI**

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*)  
no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2304668

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

## DADES DE LA MOSTRA:

|                         |                                     |                                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Tipus mostra (1):       | Aigües de consum humà               | Data Emissió:                    | 16/06/2023       |
| Referència mostra:      | 2304668                             | Data i hora presa de mostra (1): | 12/06/2023 10:15 |
| Procedència (1):        | Font Barri Gaudí                    | Data i hora de recepció:         | 12/06/2023 11:01 |
| Referència externa (1): | ACN                                 | Data inici anàlisi:              | 12/06/2023       |
| Presa de mostra (1):    | Tècnic recollida IF RSMSA (*)       | Data final anàlisi:              | 15/06/2023       |
| Envàs:                  | 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml |                                  |                  |

| PARÀMETRES                    | MÈTODES               | RESULTATS | INCERTESA | V.P. RD 3/2023 | UNITATS                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Escherichia coli *            | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Enterococs intestinals *      | FM / PNT-ME009        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Nitrats                       | EAM / PNT-ME017       | 11        | 1         | 50             | mg/l                    |
| Bacteris coliformes *         | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Recompte de colònies a 22°C * | RP / PNT-ME001        | 0         |           | 100            | ufc/ml                  |
| Amoni                         | EAM / PNT-ME015       | <0,15     |           | 0,50           | mg/l                    |
| Clor lliure residual *        | EAM (DPD) / PNT-ME069 | 0,2       |           | 1,0            | mg/l                    |
| Conductivitat a 20°C          | Elect. / PNT-ME010    | 1111      | 189       | 2500           | µS/cm a 20°C            |
| pH                            | Elect. / PNT-ME012    | 7,6       | 0,2       | 6,5 - 9,5      | Unitats de pH           |
| Terbolesa                     | Nef. / PNT-ME020      | 0,2       | 0,1       | 4,0            | NTU                     |
| Color                         | EAM / PNT-ME081       | <5        |           | 15             | mg/l Pt/Co              |
| Olor *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |
| Gust *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.



## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 16 de juny de 2023

**RESPONSABLE DE LABORATORI**

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2304903

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus


## DADES DE LA MOSTRA:

|                         |                                     |                                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Tipus mostra (1):       | Aigües de consum humà               | Data Emissió:                    | 23/06/2023       |
| Referència mostra:      | 2304903                             | Data i hora presa de mostra (1): | 19/06/2023 11:00 |
| Procedència (1):        | Font Canonge Bovè                   | Data i hora de recepció:         | 19/06/2023 11:15 |
| Referència externa (1): | ACN                                 | Data inici anàlisi:              | 19/06/2023       |
| Presa de mostra (1):    | Tècnic recollida IF RSMSA (*)       | Data final anàlisi:              | 22/06/2023       |
| Envàs:                  | 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml |                                  |                  |

| PARÀMETRES                    | MÈTODES               | RESULTATS | INCERTESA | V.P. RD 3/2023 | UNITATS                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Escherichia coli *            | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Enterococs intestinals *      | FM / PNT-ME009        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Nitrats                       | EAM / PNT-ME017       | 12        | 1         | 50             | mg/l                    |
| Bacteris coliformes *         | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Recompte de colònies a 22°C * | RP / PNT-ME001        | 0         |           | 100            | ufc/ml                  |
| Amoni                         | EAM / PNT-ME015       | <0,15     |           | 0,50           | mg/l                    |
| Clor lliure residual *        | EAM (DPD) / PNT-ME069 | 0,7       |           | 1,0            | mg/l                    |
| Conductivitat a 20°C          | Elect. / PNT-ME010    | 1131      | 192       | 2500           | µS/cm a 20°C            |
| pH                            | Elect. / PNT-ME012    | 7,9       | 0,2       | 6,5 - 9,5      | Unitats de pH           |
| Terbolesa                     | Nef. / PNT-ME020      | <0,2      |           | 4,0            | NTU                     |
| Color                         | EAM / PNT-ME081       | <5        |           | 15             | mg/l Pt/Co              |
| Olor *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 3         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |
| Gust *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 3         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.



## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 23 de juny de 2023

**RESPONSABLE DE LABORATORI**

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*)  
no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2305107

Versió: 1

## DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

## DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 03/07/2023

Referència mostra: 2305107

Data i hora presa de mostra (1): 26/06/2023 10:10

Procedència (1): Font Carrer Lituania

Data i hora de recepció: 26/06/2023 11:38

Referència externa (1): ACN

Data inici anàlisi: 26/06/2023

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (\*)


Data final anàlisi: 29/06/2023

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

| PARÀMETRES                    | MÈTODES               | RESULTATS | INCERTESA | V.P. RD 3/2023 | UNITATS                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Escherichia coli *            | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Enterococs intestinals *      | FM / PNT-ME009        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Nitrats                       | EAM / PNT-ME017       | 10        | 1         | 50             | mg/l                    |
| Bacteris coliformes *         | FM / PNT-ME003        | 0         |           | 0              | ufc/100 ml              |
| Recompte de colònies a 22°C * | RP / PNT-ME001        | 0         |           | 100            | ufc/ml                  |
| Amoni                         | EAM / PNT-ME015       | <0,15     |           | 0,50           | mg/l                    |
| Clor lliure residual *        | EAM (DPD) / PNT-ME069 | 0,5       | 0,1       | 1,0            | mg/l                    |
| Conductivitat a 20°C          | Elect. / PNT-ME010    | 1314      | 92        | 2500           | µS/cm a 20°C            |
| pH                            | Elect. / PNT-ME012    | 7,9       | 0,2       | 6,5 - 9,5      | Unitats de pH           |
| Terbolesa                     | Nef. / PNT-ME020      | <0,2      |           | 4,0            | NTU                     |
| Color                         | EAM / PNT-ME081       | <5        |           | 15             | mg/l Pt/Co              |
| Olor *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |
| Gust *                        | Mèt. org. / PNT-ME077 | 2         |           | 3              | Índex de dilució a 25°C |

## OBSERVACIONS

Segons els criteris de qualificació sanitària establerts en el Real Decret 3/2023, pels paràmetres analitzats, la mostra és apta per al consum.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.



## Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 03 de juliol de 2023

**RESPONSABLE DE LABORATORI**

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.


L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (\*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.