

CODI INFORME: 20

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 29/10/2022

Referència mostra: 20

Data i hora presa de mostra (1): 03/10/2022 09:40

Procedència (1): Font Passeig Sunyer

Data i hora de recepció: 03/10/2022 09:50

Referència externa (1): ACN


Data inici anàlisi: 03/10/2022

Presca de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 06/10/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,6		1	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,1		2	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1135	193	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	8,2	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	10,6	1,0	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7		---	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Recompte de colònies a 22°C *	RP / PNT-ME001	0		100	ufc/ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 29 d'octubre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200203

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 29/10/2022

Referència mostra: 2200203

Data i hora presa de mostra (1): 10/10/2022 09:15

Procedència (1): Font Carrer Lituania

Data i hora de recepció: 10/10/2022 10:54

Referència externa (1): ACN

Data inici anàlisi: 10/10/2022

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 13/10/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,6		1	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,2		2	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1482	104	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,5	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	9,4	0,9	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,8		---	mg/l
(+) Bacteris coliformes *	UNE-EN ISO 9308-1	0		0	ufc/100 ml
(+) Escherichia coli *	ISO 9308-1:2014	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200203

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 29 d'octubre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200418

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 31/10/2022

Referència mostra: 2200418

Data i hora presa de mostra (1): 17/10/2022 08:45

Procedència (1): Font Passeig Prim

Data i hora de recepció: 17/10/2022 10:27

Referència externa (1): ACN

Data inici anàlisi: 17/10/2022

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 18/10/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml, 1 Plàstic 150 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	3		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,7		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,3		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1504	105	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,7	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	5,7	0,6	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	1,0		---	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200418

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 31 d'octubre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200636

Versió: 1

DADES DEL CLIENT:

Client: REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (Divisió Aigües)

Dpt.: Àrea Infraestructures

Adreça: Plaça de les Aigües 1 , 43201, Reus

DADES DE LA MOSTRA:

Tipus mostra (1): Aigües de consum humà

Data Emissió: 31/10/2022

Referència mostra: 2200636

Data i hora presa de mostra (1): 24/10/2022 10:15

Procedència (1): Font EDAR Reus

Data i hora de recepció: 24/10/2022 10:34

Referència externa (1): ACN

Data inici anàlisi: 24/10/2022

Presa de mostra (1): Tècnic recollida IF RSMSA (*)

Data final anàlisi: 25/10/2022

Envàs: 1 Plàstic 1000 ml, 1 Plàstic 500 ml

PARÀMETRES	MÈTODES	RESULTATS	INCERTESA	V.P. RD 140/2003	UNITATS
Olor TON *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Gust TFN *	Mèt. org. / PNT-ME077	2		3	Índex de dilució a 25°C
Clor lliure residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,4		1,0	mg/l
Clor combinat residual *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,1		2,0	mg/l
Terbolesa	Nef. / PNT-ME020	<0,2		5	NTU
Color	EAM / PNT-ME081	<5		15	mg/l Pt/Co
Conductivitat a 20°C	Elect. / PNT-ME010	1501	105	2500	µS/cm a 20°C
pH	Elect. / PNT-ME012	7,6	0,2	6,5 - 9,5	Unitats de pH
Amoni	EAM / PNT-ME015	<0,15		0,50	mg/l
Nitrats	EAM / PNT-ME017	9,5	1,0	50	mg/l
Clor total *	EAM (DPD) / PNT-ME069	0,5		---	mg/l
Bacteris coliformes *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml
Escherichia coli *	FM / PNT-ME003	0		0	ufc/100 ml



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.

CODI INFORME: 2200636

Versió: 1

OBSERVACIONS

Segons els criteris sanitaris sobre la qualitat de l'aigua de consum humà establerts al Real decret 140/2003 i al Protocol del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, pels paràmetres analitzats la mostra COMPLEIX.

REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. - NIF A43673839 - Oficina Central: Plaça del Mercadal 1 43201 Reus Tel. 977 010 241 www.reusmunicipals.cat
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1751, llibre 0, foli 9, secció 8, full T24070. Inscripció 1a. Registre d'Entitats Locals 4312335139



Informe emès pel laboratori de Reus Serveis Municipals, S.A.

Iñaki Oriol San Felipe

Reus, 31 d'octubre de 2022

RESPONSABLE DE LABORATORI

Les incerteses de les determinacions analítiques acreditades per ENAC estan calculades i a disposició del client.

L'informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

Els paràmetres analítics marcats (+) en aquest informe han estat subcontractats.

Les dades marcades amb (1) han estat proporcionades pel client. El laboratori no es fa responsable d'aquestes dades.

Els resultats s'apliquen a la mostra tal com es va rebre al laboratori. Si el temps transcorregut entre la presa de mostra i la determinació analítica no és l'adequat, pot afectar als resultats.

El laboratori es compromet a tractar tota la informació facilitada pel client o generada durant les activitats del laboratori de forma confidencial, a excepció del que és requerit per llei.



Els assaigs i presa de mostres marcats amb (*) no estan amparats per l'acreditació d'ENAC.