

**ANÀLISI AIGUA DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ**

**RESUM TRIMESTRAL**

4r trimestre 2021

<b>PARÀMETRE</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>UNITATS</b>	<b>RD 140/2003</b>
Alumini	22	ug/l	200
Amoni	<0,15	mg/l	0,50
Cadmi	<1,0	ug/l	5,0
Calci	126	mg/l	--
Clor lliure residual	0,6	mg/l	1,0
Clorurs	112	mg/l	250
Clostridium Perfringens	0	ufc/100 ml	0
Coure	<0,01	mg/l	2
Color	<5	mg/l	15
Conductivitat	1134	us/cm	2500
Crom	<5,0	ug/l	50
Duresa total (graus alemanys)	26		--
Duresa total (graus francesos)	46		--
Duresa total (carbonat calci)	460	mg/l	--
Enterococs	0	ufc/100 ml	0
Escherichia Coli	0	ufc/100 ml	0
Fluorurs	0,3	mg/l	1,5
Ferro	38	ug/l	200
Magnesi	35,2	mg/l	--
Manganès	<5,0	ug/l	50
Oxidabilitat	<0,5	mg/l	5,0
Níquel	<1,0	ug/l	20
Nitrats	8,7	mg/l	50
Nitrits	<0,03	mg/l	0,1
pH	7,9	uds. pH	6,5-9,5
Plom	<1	ug/l	10
Potassi	3,3	mg/l	--
Recompte colònies a 22°C	0	col/ml	100
Sodi	88,7	mg/l	200
Sulfats	229	mg/l	250
Terbolesa	0,3	UNF	1